

RL LIW/2014 – Anforderungen an Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung – Prüfliste „Ziegen“

BNR:

Zusätzlich über die baulichen Mindestanforderungen an Stallbauten (Teil A) hinausgehend:					
B. Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung – Anforderungen an die Haltung von Ziegen –					
Anforderung	Auslegung / Anwendung	Prüfschritte	Prüfergebnisse	Ja	Nein
Die nutzbare Stallfläche muss mindestens 1,5 m²/Ziege und 0,35 m²/Zicklein betragen.	<ul style="list-style-type: none"> Als „nutzbare Stallfläche“ (C) werden die von den Tieren frei wählbar zu benutzenden Lauf- und Liegeflächen angenommen. Ausgenommen sind abgetrennte Flächen der Futtertische, Treibewege, nicht ständig zugängliche Laufhöfe und Selektionsboxen. Es sind jeweils nur die Tiere zu berücksichtigen, die zur gleichen Zeit den Stall belegen. Berücksichtigung der zusätzlich erhöhten Liegefläche für Ziegen (0,5 m²/Ziege) aus Teil A, Seite 3 	C Nutzbare Stallfläche =	<u> </u> m ²		
		D3 Anzahl Zickleinplätze =	<u> </u> Zicklein		
		E3 Platzbedarf Zicklein (D3 x 0,35 m ²) =	<u> </u> m ²		
		D Anzahl Ziegenplätze gesamt =	<u> </u> Ziegen		
		D5 Anzahl Ziegenplätze ohne Zicklein (D - D3) =	<u> </u> Ziegen		
		E5 Platzbedarf Ziegen (D5 x 1,5 m ²) =	<u> </u> m ²		
		E Bedarf nutzbare Stallfläche ges. (E3 + E5) =	<u> </u> m ²		
G Bedarf erhöhte Liegefläche Ziegen (D x 0,5 m ²) =	<u> </u> m ²				
		L Nutzbare Stallfläche gleich groß oder größer als Summe aus Bedarf nutzbarer Stallfläche (E) und Platzbedarf die erhöhten Liegeflächen Ziegen (G)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ganzjährig ein Auslauf zur Verfügung steht.	<ul style="list-style-type: none"> Die Ziegen sollen einmal täglich einen freien Zugang vom Stall zum Auslauf nutzen können. Der Auslauf kann eine stallnahe Weide oder eine Auslauffläche am Stall sein. 	Ein Auslauf ist vorhanden.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Der Auslauf ist ganzjährig täglich für alle Ziegen verfügbar.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RL LIW/2014 – Anforderungen an Gebäude und Anlagen der Nutztierhaltung – Prüfliste „Ziegen“

BNR:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Bauliche Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung – Anforderungen an die Haltung von Ziegen –				Ja	Nein
<p>Im Stall- oder Auslaufbereich sind geeignete Klettermöglichkeiten zu schaffen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Als Klettermöglichkeiten eignen sich Strohballen, Steinhäufen und -mauern, Baumstämme, Kletteretagen aus Holz und ähnliche Objekte, an denen sich die Ziegen nicht verletzen können. 	<p>Geeignete Klettermöglichkeiten sind vorhanden. Die Klettermöglichkeiten befinden sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Stall - Im Auslaufbereich <p>Die Klettermöglichkeiten sind wie folgt gestaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strohballen - Steinhäufen/ -mauern - Baumstämme - Kletteretagen (Holz) - Sonstiges <p style="text-align: center;">-----</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erklärung:

Die obige von mir durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass in allen Belangen die baulichen Anforderungen an eine besonders tiergerechte Haltung gemäß Anlage zur RL LIW erfüllt werden. Die dazu erforderlichen Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt und abgegeben. Ich bestätige, dass diese Angaben vollständig sowie sachlich und rechnerisch richtig sind und mit den zum Förderantrag gehörenden Bauunterlagen (wie Bauplan / Bauskizzen, Baubeschreibung etc.) übereinstimmen.

_____, den
Ort

_____._____._____
Datum

Unterschrift (bauleitender Architekt bzw. fachkundige Person)